

评标细则

标段(包)编号：CGP-23-DCH-ZHDL-0013/01

标段(包)名称：珠海电厂全厂火灾报警感温光纤监控系统隐患整改

评标办法：无范本一步最低价法

条款号	评审因素	评审内容
3. a)	符合性审查	★应答文件上传 在中海油采办业务管理与交易系统对应位置上上传应答文件。即使中海油采办系统在信息公开模块要求上传部分文件，仍需将商务文件、技术文件和价格文件上传至系统“上传操作”位置，如有不一致，以此处上传文件内容为准。
		★有效的授权书 符合《公开询价文件》要求（如法定代表人直接签署，则无需提供）。
		★报价函 提交有效报价函（符合第五章报价函格式，并由法定代表人或被授权人签署）。
		★报价有效期 报价截止日起【120】天内保持有效
		★商务文件完整性 符合《公开询价文件》第五章要求 5.1 条款要求。
		★技术文件完整性 符合《公开询价文件》第五章要求 5.2 条款要求。
		★价格文件完整性 符合《公开询价文件》第五章要求 5.3 条款要求。
3. b)	商务评议	★法定代表人身份证明 符合公开询价文件要求第五章格式要求。

		★营业执照	<p>应答人须是符合下列条件的中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织：</p> <p>(1) 应答人为企业的，应具有有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）；</p> <p>(2) 应答人为分公司的，应具有有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与应答，同时参与应答视为无效；</p> <p>(3) 应答人为事业单位的，应答人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。</p>
		★成立时间	<p>须成立时间满1年（含1年）以上（提供世界或者国内首创产品的企业、市场无类似可替代产品的企业、或现有供应商因自身业务调整成立的全资/控股的子公司除外）。</p>
		★是否光纤测温主机的制造商	<p>应答人须是光纤测温主机的制造商（须在投标文件中提供生产资质证明或生产能力证明）。</p>
		★企业信誉	<p>不存在报价须知前附表第11条的情形。</p>
		★联合体	<p>不接受联合体报价</p>
		★付款条款	<p>满足第六章标准合同要求</p>
		合同其他条款 （按条款计项）	<p>满足第六章标准合同非标注“★”的条款</p>
		★商务其他偏离	<p>★项为不可偏离项；其余评议标准超过【2项（含）】有偏离，视为商务评议“不合格”。非★的合同条款偏离一条，视为一项商务偏离。</p>
3. c)	技术	★供货清单	<p>应答人描述的供货清单满足第四章中“4. 供货范围”的要求</p>

		★技术参数	光纤温度监测系统测温距离至少 10km，测温精度不大于±1℃，空间分辨率不大于 1m，采样周期 1 秒，刷新时间不大于 3s。
		★验收标准	应答人描述的验收标准满足第四章中“7. 验收方式”中“验收标准”的要求
		★供货期和工期	自合同签订之日起 4 个月内完成设备供货和安装调试工作。
		★质保期	质保期 1 年，自安装调试验收合格之日起计
		第四章中的其他条款（按条款计项）	满足第四章中非标注“★”的条款
		★技术其他偏离	★项为不可偏离项；其余评议标准超过【2 项（含）】有偏离，视为技术评议“不合格”。第四章中非★的条款偏离一条，视为一项技术偏离。
3. d)	价格评议	算术修正	评标委员会应修正计算错误。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的投标价格(不含增值税)。除非投标人报价时存在折扣声明，且优惠后的价格低于算术修正后的价格。
		转换货币	当投标货币与投标资料表规定的评标货币不一致时，则按照开标当日唱标时公布的汇率将投标货币转换为评标货币。